CATÉGORIE **FROID**

BGS110DA11XX

GROUPE FRIGORIFIQUE
POUR CHAMBRE FROIDE - SYSTÈME SPLIT
NÉGATIF -15°C / -25°C



PANNEAU DE CONTRÔLE ET COMMANDE

POUR DÉFINIR LE GROUPE ADAPTÉ À VOTRE BESOIN, NOUS CONSULTER.

LE GROUPE FRIGORIFIQUE *BGS110DA11XX*, C'EST :

- Utilisation conseillée pour des **températures ambiantes supérieures à 0°c** *(protéger le groupe des intempéries en cas d'installation à l'extérieur)*
- Compresseur **hermétique**
- Expansion du gaz **par capillaire**
- Dégivrage cyclique **par gaz chaud**
- Elimination **automatique** de l'eau de condensation
- Batteries d'échange **thermique** évaporateur et condenseur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium
- Sonde de sécurité pour **signalisation alarme**
- Nettoyage **condenseur**
- Tuyau préchargé **(L = 2,5 m)**
- Hublot d'éclairage **à prévoir**
- Réfrigérant R452A

PARAMÈTRES DE CALCUL DES PERFORMANCES

- Chargement : 350 Kg/ m3;
- Mouvement journalier : 10%,
- Fonctionnement moyen 75%,
- Température de la marchandise introduite : 5°C au dessus de la température de conservation
- Panneaux de 100 mm

				PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 35°C						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 40°C					
GROUPES **NÉGATIFS -15°C /-25°C**															
TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE				- 15°C		-20°C		- 25°C		- 15°C		-20°C		- 25°C	
MODÈLE	V/PH-/HZ	HP	KW	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)
BGS110DA11XX	230/1-/50	1	0,7	903	4,1	740	3	593	2	862	3,8	705	2,7	561	1,8

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25