CATÉGORIE **FROID**

MGS106EA11XX

GROUPE FRIGORIFIQUE POUR CHAMBRE FROIDE - SYSTÈME SPLIT

POSITIF -5°C / +5°C



PANNEAU DE CONTRÔLE ET COMMANDE

POUR DÉFINIR LE GROUPE ADAPTÉ À VOTRE BESOIN, NOUS CONSULTER.

LE GROUPE FRIGORIFIQUE *MGS106EA11XX*, C'EST :

- Utilisation conseillée pour des **températures ambiantes supérieures à 0°c** *(protéger le groupe des intempéries en cas d'installation à l'extérieur)*
- Compresseur **hermétique**
- Expansion du gaz **par capillaire**
- Dégivrage cyclique **par gaz chaud**
- Elimination **automatique** de l'eau de condensation
- Batteries d'échange **thermique** évaporateur et condenseur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium
- Sonde de sécurité pour **signalisation alarme**
- Nettoyage **condenseur**
- Tuyau préchargé **(L = 2,5 m)**
- Hublot d'éclairage **à prévoir**
- Réfrigérant R134A

PARAMÈTRES DE CALCUL DES PERFORMANCES

- Chargement : 350 Kg/ m3;
- Mouvement journalier : 10%,
- Fonctionnement moyen 70%,
- Température de la marchandise introduite : 5°C au dessus de la température de conservation
- Panneaux de 70 mm

				PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 35°C						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 40°C					
GROUPES **POSITIFS -5°C /+5°C**															
TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE				+ 5°C		0°C		- 5°C		+ 5°C		0°C		- 5°C	
MODÈLE	V/PH-/HZ	HP	KW	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)
MGS106EA11XX	230/1/50	5/8	0,5	1217	8,1	1062	6,6	903	5,2	1134	7,3	986	6	835	4,6

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25