# MGS107EA11XX

## GROUPE FRIGORIFIQUE POUR CHAMBRE FROIDE - SYSTÈME SPLIT

*POSITIF -5°C / +5°C*





## PANNEAU DE CONTRÔLE ET COMMANDE

**POUR DÉFINIR LE GROUPE ADAPTÉ À VOTRE BESOIN, NOUS CONSULTER.**

## LE GROUPE FRIGORIFIQUE *MGS107EA11XX*, C'EST :

- Utilisation conseillée pour des **températures ambiantes supérieures à 0°c** *(protéger le groupe des intempéries en cas d'installation à l'extérieur)*
- Compresseur **hermétique**
- Expansion du gaz **par capillaire**
- Dégivrage cyclique **par gaz chaud**
- Elimination **automatique** de l'eau de condensation
- Batteries d'échange **thermique** évaporateur et condenseur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium
- Sonde de sécurité pour **signalisation alarme**
- Nettoyage **condenseur**
- Tuyau préchargé **(L = 2,5 m)**
- Hublot d'éclairage **à prévoir**
- Réfrigérant R404A (ou R134A)

### PARAMÈTRES DE CALCUL DES PERFORMANCES

- Chargement : 350 Kg/ m3;
- Mouvement journalier : 10%,
- Fonctionnement moyen 70%,
- Température de la marchandise introduite : 5°C au dessus de la température de conservation
- Panneaux de 70 mm

| | | | | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 35°C | | | | | | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 40°C | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *GROUPES* **POSITIFS -5°C /+5°C** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE | | | | + 5°C | | 0°C | | - 5°C | | + 5°C | | 0°C | | - 5°C | |
| MODÈLE | V/PH-/HZ | HP | KW | PF(W) | V(M3) | PF(W) | V(M3) | PF(W) | V(M3) | PF(W) | V(M3) | PF(W) | V(M3) | PF(W) | V(M3) |
| MGS107EA11XX | 230/1-/50 | 3/4 | 0,6 | 1416 | 10 | 1247 | 8,4 | 1075 | 6,7 | 1332 | 9,2 | 1171 | 7,6 | 1006 | 6,1 |

**Besoin de plus d'informations ?**
Venez découvrir les détails complémentaires sur la fiche technique mise en ligne !

**NOSEM** – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
*LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71*